



Lejligheder med styret spjæld for udsugning.
 0,15 l/s til 0,3 l/s grundventilation
 hvis CO2 styret.
 Forceret styring af spjæld.

Trykstyret ventilator som holder konstant tryk i udsug kanal.

Filter som renses luften for varmepumper.

Afkast overskudsluft

Kondensoleret afkast fra varmepumpe

Fleere RXF til varmegenvinding til brug for brugsvand samt varme. Varmepumper dimensioneres efter grundventilation.

3-vejs ventil

Varmebuffer
 30-50 C°

Brugsvand
 50-55 C°